

Fluke TPS VOLTPROBE 750 V



Spécifications: Fluke TPS VOLTPROBE 750 V

Spécifications	
Gamme de valeurs efficaces (RMS)	4 V à 680 V
Vnom	400 V
Vmax. contin.	1 000 V
Gamme des transitoires rapides Vp < 1 ms	5 à 750 : détection des harmoniques de tension jusqu'au 50e rang avec transitoires rapides
Erreur in-sèque	0,2 %
Tension de fonctionnement	CAT IV 600 V

Modèles



TPS VOLTPROBE 750V

Fluke TPS VOLTPROBE 750 V
VOLTPROBE 750 V

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: +41 (0) 44 580 7504
E-mail: roc.switzerland@fluke.com
www.fluke.com/fr-ch

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
04/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**